

Мероприятие по контролю
№ 26210041000100759001
от «13» сентября 2021г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю**

Предписание № 247

об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

с. Томузловское
(место выдачи)

« 24» сентября 2021 г.

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по СК в Буденновском районе Савдирякова Ю.В.

(должность, отдел должностного лица, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения планового контрольно-надзорного мероприятия, на основании
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

решения от «13» сентября 2021г. в отношении *Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 села Томузловского Буденновского района»*

(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества), индивидуального предпринимателя)

адрес: *Ставропольский край, Буденновский район, с. Томузловское, пер. Артезианский, 10*

(место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а именно:

- п. 2.4.3. - учебная мебель обеспечена цветовой маркировкой на боковой наружной поверхности стола и стула не в соответствии с ростовой группой;
- п. 2.5.2. - поверхность пола в спортивном зале, в раздевалных для девочек и мальчиков при спортивном зале, имеет дефекты и повреждения, выполнена из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию;
- п. 2.5.3. - поверхность стен и потолка лестничного проема с 1 на 2 этаж, мастерской для мальчиков, лаборантской кабинета химии, спортивного зала, раздевалных для девочек и мальчиков при спортивном зале, имеет дефекты и повреждения, следы протеканий, имеет отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.8.1. - измеренный уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 11, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26 не соответствует (занижен) гигиеническим нормативам (протокол измерений от 21.09.21г. № 6277);
- п. 2.8.3. - остекление окон в спортивном зале и в лестничном проеме между 1 и 2 этажом выполнено не из цельного стекла, допущено наличие трещин, и иные нарушения целостности стекла;
- п. 3.4.13.- мастерская для мальчиков, кабинет технологии для девочек, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты химии и биологии, лаборантская, не обеспечены холодным и горячим водоснабжением.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ч. 2 ст. 50 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005

предписываю:

- обеспечить учебную мебель цветовой маркировкой на боковой наружной поверхности стола и стула в соответствии с ростовой группой;
- обеспечить поверхность пола в спортивном зале, в раздевалных для девочек и мальчиков при спортивном зале, без дефектов и повреждений, из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;
- обеспечить поверхность стен и потолка лестничного проема с 1 на 2 этаж, мастерской для мальчиков, лаборантской кабинета химии, спортивного зала, раздевалных для девочек и мальчиков при спортивном зале, отделкой допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечить измеренный уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 11, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26 в соответствии с гигиеническими нормативами;
- обеспечить остекление окон в спортивном зале и в лестничном проеме между 1 и 2 этажом выполнено из цельного стекла;
- обеспечить мастерскую для мальчиков, кабинет технологии для девочек, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты химии и биологии, лаборантскую, холодным и горячим водоснабжением.

(указать требования, предписываемые к выполнению)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок
30 сентября 2022 г.

Срок исполнения настоящего предписания «30» сентября 2022г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в соответствии с ч.6 ст.40 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю
в Буденновском районе
(должность, отдел должностного лица)


_____ подпись

Савдирякова Ю.В.
Ф.И.О.

настоящее предписание от 24.09.2021 г. № 247 является приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия от 24.09.2021 г. № 355

Расписка в получении Предписания

Предписание от 24.09.2021 г. № 247 получил (а) «24» 09.2021г.

Подпись представителя (Савдирякова Ю.В. (Ф.И.О.))